

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 общеразвивающего вида» г. Печора, 169607, Республика Коми, г. Печора, ул. Куратова, д.5**

(наименование объекта, адрес).

**Вариант II – места приложения труда**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	есть				К,О,С, Г	Рабочие места для инвалидов следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов <b>СП 59.13330.2016 п. 9.3.</b>	Ремонт ТСР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне						Рабочие места для инвалидов: - следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов <b>СП 59.13330.2016 п. 9.3;</b> - должны быть безопасны для здоровья, рационально организованы. При необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида инвалидности, в том числе с учетом <b>ГОСТ Р 51645, СП 59.13330.2016 п. 9.5;</b>	

--	--	--	--	--	--

	<p>- иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда);</p> <p>- в рабочей зоне помещений должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату в соответствии с <b>ГОСТ 12.1.005</b>, а также соблюдены дополнительные требования, устанавливаемые в зависимости от вида заболевания инвалидов</p> <p><b>СП 59.13330.2016 п. 9.6.</b></p> <p>Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно <b>СНиП 2.09.</b></p>	
--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II места приложения труда	ВНД			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;  
 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ - доступно условно,  
 ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;  
 ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с ТСР;  
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Состояние доступности места приложения труда оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения полной доступности необходимо обустроить место приложения труда и оборудовать санитарно - гигиеническое помещение в пределах 60 м от места приложения труда. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).